



КНМ 65210061000200484402 от 16.08.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 722-602, факс 726-385,
e-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 729-999

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел.: 497-085, e-mail: tond-gorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 132

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«31» августа 2021 г.

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 24.08.2021 по 31.08.2021 проведена плановая выездная проверка
Лицо(а), проводившее проверку: начальник отделения ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска - государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору — Левчуней Сергей Александрович
в отношении МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина г. Южно-Сахалинска, расположенного по адресу: Сахалинская область, Южно-Сахалинска, ул. Пограничная, 48
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта защиты и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: директор МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска Дубина Надежда Григорьевна; заместитель директора по безопасности МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска Закарлюкин Александр Эмильевич
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердака на объекте защиты, является не качественной (протокол № 208 от 16.06.2021 испытаний по контролю качества огнезащитной	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	09.03.2022	

	обработки конструкций из древесины).			
2.	Под лестничным маршем хранятся горючие вещества (деревянные двери).	пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	09.03.2022	
3.	Подвальное помещение используется для хранения мебели и других предметов.	пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	09.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска
государственный инспектор г. Южно-Сахалинска
по пожарному надзору

Левчунец С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)




(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МАОУ СОШ № 3 Дубина Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы)



31.08.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575843

Владелец Дубина Надежда Григорьевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022